

LONATO DEL GARDA, 7 GENNAIO 2015

**La BAMPI S.p.A.**

**DICHIARA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità

che il programma di tubi e raccordi in polipropilene ad innesto

**POLO-KAL NG**

concepito per impianti di scarico funzionanti in gravità all'interno degli edifici  
in conformità alla UNI EN 12056-2:2001

è idoneo per l'impiego in

**IMPIANTI CENTRALIZZATI D'ASPIRAZIONE POLVERI  
FUNZIONANTI IN DEPRESSIONE**

Infatti il sistema POLO-KAL NG, in combinazione con le guarnizioni mono labbro  
premontate in fabbrica, soddisfa i requisiti della norma

**EN 1277 "Procedimento 3"**

(depressione massima = 0,7 bar, carico permanente di depressione = 0,5 bar).

Il sistema è stato sottoposto ad una prova di resistenza, conformemente al suddetto  
"Procedimento 3", ma con una depressione interna negativa di 0,9 bar:  
i giunti di collegamento di tubi e raccordi hanno superato anche questa prova  
con una perdita di pressione di soli 0,035 bar dopo 5 minuti.

Le conformità enunciate sono comunque subordinate al pieno rispetto nell'installazione  
delle normative vigenti in merito.

RICCARDO BAMPI



**Il Presidente BAMPI S.p.A.**